



**Bureau Veritas Consumer  
Products Services  
Germany GmbH**

Businesspark A96  
86842 Türkheim  
Allemagne  
+ 49 (0) 40 74041 0000  
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

## Certificat de conformité

**Demandeur:** SolarEdge Technologies Ltd.  
6 HeHarash St.  
Hod Hasharon 45240  
Israël

**Produit:** Dispositif de déconnexion automatique entre un  
générateur et le réseau public à basse tension

**Modèle:** SE3000; SE3300; SE3500; SE4000; SE5000; SE6000

**À utiliser conformément aux réglementations:**

Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau monophasé, conformément à C10/11 – 06.2006, appendice 3, pour des systèmes photovoltaïques avec un couplage parallèle monophasé, via un convertisseur dans l'alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique fait partie intégrante de ce convertisseur. Il remplace le appareil de déconnexion avec une fonction isolante, auquel le fournisseur du réseau de distribution peut accéder à tout moment.

**Réglementations et normes appliquées:**

C10/11 – 06.2006

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessus correspond à la date de la délivrance de ce certificat en vigueur des exigences de sécurité technique et pour l'utilisation conformément à sa destination.

**Numéro de rapport:** 09TH0001-C10-11  
**Numéro de certificat:** U11-373  
**Délivré le:** 2011-05-06      **Valide jusqu' le:** 2014-05-06

Achim Hänchen