



**Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH**

Businesspark A96
86842 Türkheim
Allemagne
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Certificat de conformité

Demandeur: SolarEdge Technologies Ltd.
6 HeHarash St.
Hod Hasharon 45240
Israel

Produit: Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public à basse tension

Modèle: SE7K, SE8K, SE9K, SE10K, SE10,5K, SE12K, SE12,5K, SE15K, SE16K, SE17K

À utiliser conformément aux réglementations:

Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau triphasé, conformément à C10/11 – 05.2009, appendice 3, pour des systèmes photovoltaïques avec un couplage parallèle triphasé, via un convertisseur dans l'alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique fait partie intégrante de ce convertisseur. Il remplace le appareil de déconnexion avec une fonction isolante, auquel le fournisseur du réseau de distribution peut accéder à tout moment.

Réglementations et normes appliquées:

C10/11 – 05.2009
DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessus correspond à la date de la délivrance de ce certificat en vigueur des exigences de sécurité technique et pour l'utilisation conformément à sa destination.

Numéro de rapport: 10TH0222-C10-11
Numéro de certificat: U12-0415
Délivré le: 2012-05-08 **Valide jusque le:** 2015-05-07

Achim Hänchen